Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
Главного управления МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург — *«15» декабря 2020 г.*
(место составления акта) — (дата составления акта)
«12» час «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 778

По адресу/адресам: *620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Умельцев 3*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения заместителя начальника отдела - начальника отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Калинина В.П. №778 от «01» декабря 2020г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: *ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ГАПОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ") (ИНН 6664024218, ОГРН 1026605766593)*
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
07.12.2020 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
15.12.2020 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *2 дня / 2 час. 0 мин.*
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Отделением надзорной деятельности (по Чкаловскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» Главного управления МЧС России по Свердловской области.*
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Камбур Ольга Викторовна
07.12.2020г. в 11⁰⁰ _____
(фамилия, имена, отчества (в случае ,если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: *инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович*
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: Зам. директора по АХЧ Камбур О.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

– В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№	Вид нарушения требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и наименование	Сведения о

п/п	безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Декларация пожарной безопасности на объект защиты выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 64.	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
2	В подвале допущено хранение горючих материалов	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4;	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
		п. 23 (б) ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390;	
3	На дверях в лестничную клетку не предусмотрены устройства самозакрывания и уплотнения в притворах.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.18*;	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
4	Не обеспечена исправность, внутреннего противопожарного водопровода. (не исправны ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-20, ПК-25)	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 60, 62, 106; п. 55 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390;	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
5	Давление внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным документам.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 60, 62, 106; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 55; СП 10.13130.2009 Табл 3, п.4.1.8	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
6	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"

		безопасности» ст. 4; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61.	
7	Не обеспечено исправное состояние систем пожарной сигнализации (Пожарная сигнализация не работоспособна в кухонных помещениях на 7, 8, 9 этажах, недостаточный уровень звука на 9 этаже).	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61;	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
8	Монтаж извещателей дымовых точечных выполнен с нарушением нормативных расстояний от светильником (менее 0,5 м.).	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
9	Не обеспечивается питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61; СП 5.13130.2009 п. 15.3.	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"
10	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития достигли предельного состояния срока службы.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83, 91, 103; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум"

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____

– нарушений не выявлено_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки):*

_____ *(подпись проверяющего)*

_____ *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки):*

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые документы: перечень документов, представленных юридическим лицом необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; предписание № 778/1/1 от 15.12.2020г

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): по доверенности №16 Камбур Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя

«15» 12 2020 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99