

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности (по Чкаловскому району) ОНД МО «г. Екатеринбург» ГУ
МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел. 8 (343) 220-32-11, e-mail: otдел-006@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6-21/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»(ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»)**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице директора Епашниковой Надежды Николаевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО «г. Екатеринбург» по пожарному надзору Калинина В.П. от «26» января 2016 года, № 6-21, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

«08» февраля 2016г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«03» марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«04» марта 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД (по Чкаловскому р-ну МО «г. Екатеринбург» ОНД МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Ушаковым Андреем Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»(ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ») ,
г.Екатеринбург, ул. Умельцев 1

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. директора Русаковой Галиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м.(блок "В", выход под лестничной клеткой с правой стороны)	ст. 46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.02г., п.6.16	01.02.2017	

		СНиП 21-01-97*		
2	Двери на путях эвакуации открываются не наружу не по направлению выхода из здания.(блок "В" , выходы под лестничными клетками)	п.36 ППР в РФ	01.02.2017	
3	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.(гараж)	п.61 ППР в РФ	01.02.2017	
4	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (гараж и столовая) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, противопожарными дверями 2-го типа.	ст. 46 ФЗ №184 "О техническом регулировании" от 27.12.02г., п.7.4 СНиП 21-01-97*	01.02.2017	
5	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".(гараж)	п.20 ППР в РФ	01.02.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД (по Чкаловскому р-ну МО «г. Екатеринбург» ОНД МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Ушаков Анд-



рей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» марта 2016 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

✓ директор А.М. Епанешин

(должность, фамилия, инициалы)

«04» марта 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99