

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург"
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области
 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52, e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 778/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ГАПОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ")
 (ИНН 6664024218, ОГРН 1026605766593)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Русаковой Галины Николаевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «01» декабря 2020 года, № 778, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

07.12.2020 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

15.12.2020 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка инспектором отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжиным Константином Александровичем

(должность, звание, Ф И О государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ГАПОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"), 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 3

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Зам. директора по АХЧ Русаковой Галины Николаевны
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Декларация пожарной безопасности на объект защиты выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов. | ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; | 01.09.2021 | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | | ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 64. | | |
| 2 | В подвале допущено хранение горючих материалов | ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; п. 23 (б) ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390; | 01.09.2021 | |
| 3 | На дверях в лестничную клетку не предусмотрены устройства самозакрывания и уплотнения в притворах. | ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.18*; | 01.09.2021 | |
| 4 | Не обеспечена исправность, внутреннего противопожарного водопровода. (не исправны ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-20, ПК-25) | ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 60, 62, 106; п. 55 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390; | 01.09.2021 | |
| 5 | Давление внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным документам. | ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 60, 62, 106; ППР в РФ утв. постановлением Пра- | 01.09.2021 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | | <p>вительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 55; СП 10.13130.2009 Табл 3, п.4.1.8</p> | | |
| 6 | <p>На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации.</p> | <p>ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61.</p> | 01.09.2021 | |
| 7 | <p>Не обеспечено исправное состояние систем пожарной сигнализации (Пожарная сигнализация не работоспособна в кухонных помещениях на 7, 8, 9 этажах, недостаточный уровень звука на 9 этаже).</p> | <p>ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61;</p> | 01.09.2021 | |
| 8 | <p>Монтаж извещателей дымовых точечных выполнен с нарушением нормативных расстояний от светильником (менее 0,5 м.).</p> | <p>ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6</p> | 01.09.2021 | |
| 9 | <p>Не обеспечивается питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.</p> | <p>ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; ППР в РФ утв. постановлением Пра-</p> | 01.09.2021 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | | вительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61; СП 5.13130.2009 п. 15.3. | | |
| 10 | Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития достигли предельного состояния срока службы. | ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83, 91, 103; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7). | 01.09.2020 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» декабря 2020 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Камбул С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» декабря 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.